

Weerstandsprint

Een transmissieweg van een bewaakte ingang op een BMI (brandmeldinstallatie) wordt bewaakt op kortsluitingen, onderbrekingen, alarmen en rusttoestand. Deze bewaking vindt plaats door het einde van de transmissieweg te voorzien van een weerstandsconfiguratie. De noodzakelijke weerstandsconfiguratie, bestaande uit een alarm- en eindlijnweerstand, is opgenomen in de weerstandsprint.



Specificaties

	Weerstandsprint t.b.v. I/O module (zwart) t.b.v. XPander I/O unit BRT520	Weerstandsprint t.b.v. ingangen (groen) t.b.v. SMU BRT521	Weerstandsprint t.b.v. 10 ingangenkaart (geel) t.b.v. Extinguo BRT522	Weerstandsprint t.b.v. de Connect Intelligent SPT (rood) BRT523
Productafmetingen en omgevingslimieten				
Bedrijfstemperatuur (min. - max.)	-55 tot 155°C	-55 tot 155°C	-55 tot 155°C	-55 tot 155°C
Relatieve luchtvochtigheid max. (z. condensatie)	95% @40°C	95% @40°C	95% @40°C	95% @40°C
Dimensie (øxh)	60x150x90 mm	60x150x90 mm	60x150x90 mm	60x150x90 mm
Mechanische eigenschappen				
Kleur	Zwart	Groen	Geel	Rood
Elektrische eigenschappen				
Type contact	Potentiaal vrij	Potentiaal vrij	Potentiaal vrij	Potentiaal vrij
Alarm weerstand	4K7 Ω	1K Ω	470 Ω	4K7 Ω
Einde lijn weerstand	20K Ω	20K Ω	6K8 Ω	10K Ω
Te gebruiken voor				
BIM741 XPander I/O-1 unit met zender - ontvanger module	Ja	Nee	Nee	Nee
BIM742 XPander I/O-2 unit met zender - ontvanger module	Ja	Nee	Nee	Nee
BRT670 Intelligent switch monitor	Nee	Ja	Nee	Nee
BRT671 Intelligent input/output unit	Nee	Ja	Nee	Nee
BRT672 Intelligent DIN-rail input/output unit	Nee	Ja	Nee	Nee
BRT673 Intelligent DIN-rail switch monitor	Nee	Ja	Nee	Nee
BRT674 Intelligent mains 250 VAC switching input/output unit met isolator	Nee	Ja	Nee	Nee
BRT675 Intelligent twin input/output unit	Nee	Ja	Nee	Nee
BRT676 Intelligent twin switch monitor unit	Nee	Ja	Nee	Nee
BIC26 Penta 5000/6000 periferiebus 10 ingangenkaart	Nee	Nee	Ja	Nee
SPA750 Penta Extinguo bluscentrale	Nee	Nee	Ja	Nee
IDM200 Connect Intelligent Set LAN/3G	Nee	Nee	Nee	Ja



Installatie

De weerstandsprint wordt zo dicht mogelijk bij het in te koppelen contact geplaatst, waarbij de vaste aansluitdraden van de weerstandsprint worden aangesloten op het in te koppelen contact. De bekabeling naar de ingang van de BMI wordt aangesloten op de printkroonsteen. De aansluitingen zijn niet polariteitgevoelig.

